

114 年度法務部矯正署臺南監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目							建築物附屬設施						
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物公共安全檢查	昇降（電梯）設備	消防設備	高低壓電力設備	自來水水塔	空調冰水主機及冷卻水塔	機械停車設備	（污水處理場（含設備）	機關內通行道路	擋土牆（含地錨）	機關內路邊停車場及其遮雨棚	圍牆	
建築物 辦理情形	√	√	△	√	√	/	/	√	√	/	√	√	
備註：已完成√、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及/													

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表

項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 臺南監獄(行政.戒護.舍房.炊場.工場.醫務大樓)	台南市歸仁區武東里明德新村1號	每2年1次	宏國建築物公共安全檢查有限公司	台灣建築物公共安全協會	112年	112年12月5日至114年12月31日	113年5月14日 複查合格
2	法務部矯正署 臺南監獄明德戒治分監	台南市山上區玉峰里明德山莊1-2號	每2年1次	宏國建築物公共安全檢查有限公司	台灣建築物公共安全協會	112年	112年12月5日至114年12月31日	113年5月14日 複查合格

備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	上半年度實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部 矯正署 臺南監 獄	臺南市歸 仁區武東 里明德新 村1號- 第九教區	036B03 1421	每年1 次	勝堃有限 公司	臺灣停車設 備暨昇降設 備安全協會	114.07. 20	每月 1次	01.07	02.07	03.06	04.11			
		行政大樓	036B03 1420	每年1 次	勝堃有限 公司	臺灣停車設 備暨昇降設 備安全協會	114.07. 20	每月 1次	01.07	02.07	03.06	04.11			
		作業材 料-載貨 用	036B00 1470	每半年 1次	勝堃有限 公司	臺灣停車設 備暨昇降設 備安全協會	114.05. 17	每月 1次	01.07	02.07	03.06	04.11			
		工場大樓	036B00 1494	每半年 1次	勝堃有限 公司	臺灣停車設 備暨昇降設 備安全協會	114.05. 17	每月 1次	01.07	02.07	03.06	04.11			
		戒護區舍 房	036B00 1495	每半年 1次	勝堃有限 公司	臺灣停車設 備暨昇降設 備安全協會	114.05. 17	每月 1次	01.07	02.07	03.06	04.11			
		樹德大樓 第1台	036B00 1468	每半年 1次	勝堃有限 公司	臺灣停車設 備暨昇降設 備安全協會	114.05. 17	每月 1次	01.07	02.07	03.06	04.11			
		樹德大樓 第2台	036B00 1469	每半年 1次	勝堃有限 公司	臺灣停車設 備暨昇降設 備安全協會	114.05. 17	每月 1次	01.07	02.07	03.06	04.11			

備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署臺南監獄	台南市歸仁區武東里明德新村1號	(72)南建築使字第000159號	B1F~3F	1年1次	113	陳大任	消士證字第2399號	符合	113.05.28	114年5月前	4月17~18日辦理
2	法務部矯正署臺南監獄-明德戒治分監	台南市山上區玉峰里明德山莊1-2號	(84)南建築使用字3739號等	1F~3F	1年1次	113	陳大任	消士證字第2399號	符合	113.05.28	114年5月前	時間待排

備註:請確實依「**消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法**」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每 6 個月應辦理之檢驗日期(最近 1 次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部矯正署臺南監獄	臺南市歸仁區武東里明德新村 1 號	1033 4100 909	雙龍機電技師顧問有限公司	南市府電技中字第 DB500315-1 號	113 年 12 月 25 日	停電檢	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 預定完成日期:	114 年 6 月	每月 2 次	
2	法務部矯正署臺南監獄明德戒治分監	臺南市山上區玉峰里明德山莊 1-2 號	1049 5488 931	雙龍機電技師顧問有限公司	南市府電技中字第 DB500315-1 號	113 年 12 月 6 日	停電檢	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 預定完成日期:	114 年 6 月	每月 2 次	

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。