

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 臺南監獄(行政.戒護.舍房.炊場.工場.醫務大樓)	台南市歸仁區武東里明德新村1號	每2年1次	宏國建築物公共安全檢查有限公司	台灣建築物公共安全協會	112年	112年12月5日至114年12月31日	113年5月14日 複查合格
2	法務部矯正署 臺南監獄明德戒治分監	台南市山上區玉峰里明德山莊1-2號	每2年1次	宏國建築物公共安全檢查有限公司	台灣建築物公共安全協會	112年	112年12月5日至114年12月31日	113年5月14日 複查合格
備註:請確實依「 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法 」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部矯正署臺南監獄	臺南市歸仁區武東里明德新村1號-第九教區	036B031421	每年1次	勝堃有限公司	臺灣停車設備暨升降設備安全協會	114.7.20	每月1次	5日	5日	8日	11日	10日	6日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									11日	9日	12日	4日	6日	5日	
		行政大樓	036B031420	每年1次	勝堃有限公司	臺灣停車設備暨升降設備安全協會	114.7.20	每月1次	5日	5日	8日	11日	10日	6日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									11日	9日	12日	4日	6日	5日	
		作業材料-載貨用	036B001470	每半年1次	勝堃有限公司	臺灣停車設備暨升降設備安全協會	114.5.17	每月1次	5日	5日	8日	11日	10日	6日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									11日	9日	12日	4日	6日	5日	
		工場大樓	036B001494	每半年1次	勝堃有限公司	臺灣停車設備暨升降設備安全協會	114.5.17	每月1次	5日	5日	8日	11日	10日	6日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									11日	9日	12日	4日	6日	5日	
		戒護區舍房	036B001495	每半年1次	勝堃有限公司	臺灣停車設備暨升降設備安全協會	114.5.17	每月1次	5日	5日	8日	11日	10日	6日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									11日	9日	12日	4日	6日	5日	
		樹德大樓第1台	036B001468	每半年1次	勝堃有限公司	臺灣停車設備暨升降設備安全協會	114.5.17	每月1次	5日	5日	8日	11日	10日	6日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									11日	9日	12日	4日	6日	5日	
		樹德大樓第2台	036B001469	每半年1次	勝堃有限公司	臺灣停車設備暨升降設備安全協會	114.5.17	每月1次	5日	5日	8日	11日	10日	6日	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									11日	9日	12日	4日	6日	5日	

備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署臺南監獄	台南市歸仁區武東里明德新村1號	(72)南建築使字第000159號	B1F~3F	1 年 1 次	113	陳大任	消士證字第 2399 號	符合	113.05.28	114 年 5 月前	
2	法務部矯正署臺南監獄-明德戒治分監	台南市山上區玉峰里明德山莊1-2號	(84)南建築使用字 3739 號等	1F~3F	1 年 1 次	113	陳大任	消士證字第 2399 號	符合	113.05.28	114 年 5 月前	

備註:請確實依「**消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法**」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每 6 個月應辦理之檢驗日期(最近 1 次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部矯正署臺南監獄	臺南市歸仁區武東里明德新村 1 號	10334100909	雙龍機電技師顧問有限公司	南市府電技中字第 DB500315-1 號	113 年 12 月 25 日	停電檢驗	合格	☒ 已完成 ☐ 預定完成日期：	114 年 6 月	每月 2 次	
2	法務部矯正署臺南監獄明德戒治分監	臺南市山上區玉峰里明德山莊 1-2 號	10495488931	雙龍機電技師顧問有限公司	南市府電技中字第 DB500315-1 號	113 年 12 月 6 日	停電檢驗	合格	☒ 已完成 ☐ 預定完成日期：	114 年 6 月	每月 2 次	

備註：請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。