

拒收逾期瓦斯桶，確認檢驗期限安全

(資料來源：內政部消防署全球資訊網)

液化石油氣是一般生活上時常使用到的燃氣，而使用上係充填於容器便於移動與運輸，也就是俗稱的瓦斯桶。

容器依法令規定需定期辦理檢驗，規定說明如下：

- 1、製造出廠後 20 年以內之容器，應每 5 年辦理檢驗 1 次。
- 2、製造出場後超過 20 年之容器，應每 2 年辦理檢驗 1 次。
- 3、製造出場後超過 30 年之容器，不可使用，應辦理壓毀。

另簡單說明合格標示之辨識如下：

- 1、顏色：暗紅色表示該容器經製造(進口)商認可合格，為 5 年內之新容器；藍色代表該容器為瓶齡超過 5 年，經過定期檢驗合格之容器。
- 2、下次檢驗期限：此欄位所載日期代表容器需送往檢驗場進行定期檢驗之日期，倘購買液化石油氣之當日，已過了下次檢驗期限上所記載之日期，應立刻向瓦斯行反映。
- 3、出廠耐壓試驗日期：用來計算此容器之瓶齡，倘容器已出廠(瓶齡)超過 30 年，則不可再繼續使用。

民眾購買液化石油氣時，除了逾期容器以外，若有明顯鏽蝕、凹陷的瓦斯桶，亦應立即向瓦斯業者要求更換，必要時可請當地消防局協調處理。

辨識合格鋼瓶 避免災害降臨

瓦斯鋼瓶護圈內側必須貼有合格標示，
並應注意「下次檢驗期限」不可過期！



發現不合格鋼瓶，請撥 119!

不合格鋼瓶 的判定方式



1 超過下次檢驗期限仍未送檢



2 合格標示遭塗改、污損



3 護圈上未貼有合格標示

法務部矯正署臺南監獄政風室提醒您